



Основные характеристики

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Коммерческий статус | Коммерциализировано |
| Семейство продуктов | Harmony XB5 |
| Тип изделия или компонента | Головка сигнальной лампы |
| Совместимость продуктов | Встроенный светодиод |
| Краткое имя устройства | ZB5 |
| Материал окантовки | Пластик |
| Монтажный диаметр | 22 мм |
| Поштучная продажа | 1 |
| Форма головки сигнального блока | Круглая |
| Цвет толкателя или линзы | Белый |
| Доп. информация для толкателя | С гладкими линзами |

Дополнительные характеристики

| | |
|---------------------------------|--|
| Общая ширина CAD | 29 мм |
| Общая высота CAD | 29 мм |
| Общая высота CAD | 31 мм |
| Масса продукта | 0.017 кг |
| Наименование поста | XALK 2...5 отверстий XALD 1...5 отверстий |
| Код состава электрической части | PR1 in монтаж на задней панели с встроенный светодиод PF1 in монтаж на передней панели с встроенный светодиод P2 in монтаж на передней панели с встроенный светодиод и трансформатор P1 in монтаж на передней панели с встроенный светодиод |

Условия эксплуатации

| | |
|--|--|
| Защитное исполнение | ТН |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °С |
| Температура окружающей среды при работе | -25...70 °С |
| Класс защиты от поражения электр. током | Класс II IEC 60536 |
| Степень защиты IP | IP66 соответствующий IEC 60529 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 4X NEMA 13 |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 7000000 паскаль при 55 °С, расстояние: 0,1 м |
| Класс IK защиты | IK05 соответствующий IEC 50102 |
| Стандарты | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14 |
| Виброустойчивость | 5 gn (f = 2...500 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны соответствующий IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны соответствующий IEC 60068-2-27 |

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
